

分项报价表



项目编号: 0724-2531YJ016981

项目名称: 阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心泳池设备采购项目

包号: 1

投标人名称: 江苏恒泰体育实业股份有限公司

价款形式: 总价



货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	是否节能产品	是否环境标志产品	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	比赛池热泵兼淋浴电控柜A C 5	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1 . 5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	25,462	1 (台)	25,462.00
1-1	2	金属线槽M R - 3 0 0 * 1 0 0 m m	(1) 金属线槽安装宽+高(m m 以内) 6 0 0	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	105.7	21.29 (m)	2,250.35
1-1	3	金属线槽M R - 2 0 0 * 1 0 0 m m	(1) 金属线槽安装宽+高(m m 以内) 3 0 0	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	83.6	102.59 (m)	8,576.52
1-1	4	金属线槽M R - 1 0 0 * 5 0 m m	(1) 金属线槽安装宽+高(m m 以内) 3 0 0	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	74.1	28.29 (m)	2,096.29
1-1	5	线槽支吊架	(1) 铁构件制作、安装一般铁构件制作(2) 铁构件制作、安装一般铁构件安装	轩丽	否	河北	否	否	邯郸市轩丽紧固件制造有限公司	28.2	184.13 (kg)	5,192.47
1-1	6	比赛池水处理电控柜A C 1	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1 . 5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	14,246	1 (台)	14,246.00
1-1	7	训练池恒温除湿电控柜A C 4	(1) 成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1 . 5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环保科技有限公司	14,246	1 (台)	14,246.00
1-1	8	PVC 电缆管D N 1 0 0	(1) 难燃等级B 1 级电缆保护管明敷设塑料管(公称直径m m 以下) 1 0 0	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	34.4	9.49 (m)	326.46
1-1	9	PVC 电线管DN50	(1) 难燃等级B 1 级线管砖、混凝土结构明配公称直径(m m 以内) 5 0	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	28.9	237.91 (m)	6,875.60
1-1	10	PVC 电线管DN25	(1) 难燃等级B 1 级线管砖、混凝土结构明配公称直径(m m 以内) 2 5	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	20.5	1014.73 (m)	20,801.97
1-1	11	PVC 电线管DN20	(1) 难燃等级B 1 级线管砖、混凝土结构明配公称直径(m m 以内)	华陆	否	江苏	否	否	江阴市程磊塑胶有限公司	18.9	87.26 (m)	1,649.21

			0 2 0									
1-1	12	JDG管D N25	(1) 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm 以内) 2 5	江苏山鹏	否	江苏	否	否	江苏山鹏电气有限公司	27.9	118.14 (m)	3,296.11
1-1	13	JDG管D N20	(1) 镀锌钢管砖、混凝土结构明配公称直径(mm 以内) 2 0	江苏山鹏	否	江苏	否	否	江苏山鹏电气有限公司	24.3	35.87 (m)	871.64
1-1	14	管内穿线R V S P - 4 * 1 mm 2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以 内) 四芯导线截面(mm 2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	8.2	336.74 (m)	2,761.27
1-1	15	线槽配线R V S P - 4 * 1 mm 2	(1) 线槽配线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5 四芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	9.5	263.48 (m)	2,503.06
1-1	16	管内穿线R V V P - 2 * 1 mm 2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以 内) 二芯导线截面(mm 2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	7.1	87.26 (m)	619.55
1-1	17	线槽配线R V V P - 2 * 1 mm 2	(1) 线槽配线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5 二芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	6.6	65.47 (m)	432.10
1-1	18	管内穿线Z R - R V V - 2 * 1 mm 2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以 内) 二芯导线截面(mm 2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	4.7	20.23 (m)	95.08
1-1	19	线槽配线Z R - R V V - 2 * 1 mm 2	(1) 线槽配线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5 二芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	5	22.93 (m)	114.65
1-1	20	管内穿线Z R - R V V P - 2 * 1 mm 2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以 内) 二芯导线截面(mm 2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	7.2	304.02 (m)	2,188.94
1-1	21	线槽配线Z R - R V V P - 2 * 1 mm 2	(1) 线槽配线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5 二芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	7.4	281.09 (m)	2,080.07
1-1	22	管内穿线Z C - R V V - 3 * 1 mm 2	(1) 多芯软导线管内穿线(芯以 内) 四芯导线截面(mm 2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	6.3	41.36 (m)	260.57
1-1	23	线槽配线Z C - R V V - 3 * 1 mm 2	(1) 线槽配线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5 三芯软导线敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	6.4	49.25 (m)	315.20
1-1	24	管内穿线W D Z C - B Y J - 1 mm 2	(1) 硬绝缘导线管内穿线导线截面(mm 2 以内) 1	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	2.4	27.07 (m)	64.97
1-1	25	线槽配线W D Z C - B Y J - 1 mm 2	(1) 线槽配线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	2.8	81.31 (m)	227.67
1-1	26	管内穿线W D Z C - B Y J - 1 . 5 mm 2	(1) 硬绝缘导线管内穿线导线截面(mm 2 以内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛线缆有限公司	3.2	105.34 (m)	337.09
		线槽配线W	(1) 线槽配线导线截						江苏新金牛			

1-1	27	D Z C - B Y J - 1 . 5 m m 2	面(m m 2 以 内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	线缆有限公司	3. 2	369. 41 (m)	1, 182. 11
1-1	28	管内穿线W D Z C - B Y J - 2 . 5 m m 2	(1) 硬绝缘导线管内 穿线导线截 面(m m 2 以内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	3. 8	293. 34 (m)	1, 114. 69
1-1	29	线槽配线W D Z C - B Y J - 2 . 5 m m 2	(1) 线槽配线导线截 面(m m 2 以 内) 2 . 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	3. 9	1148. 9 (m)	4, 480. 71
1-1	30	管内穿线W D Z C - B Y J - 4 m m 2	(1) 硬绝缘导线管内 穿线导线截 面(m m 2 以内) 6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	5. 1	127. 57 (m)	650. 61
1-1	31	线槽配线W D Z C - B Y J - 4 m m 2	(1) 线槽配线导线截 面(m m 2 以 内) 6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	5. 6	218. 61 (m)	1, 224. 22
1-1	32	管内穿线W D Z C - B Y J - 6 m m 2	(1) 硬绝缘导线管内 穿线导线截 面(m m 2 以内) 6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	6. 9	24. 66 (m)	170. 15
1-1	33	线槽配线W D Z C - B Y J - 6 m m 2	(1) 线槽配线导线截 面(m m 2 以 内) 6	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	7. 4	63. 92 (m)	473. 01
1-1	34	电力电缆W D Z B - Y J Y - 4 * 2 . 5 m m 2	(1) 铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面m m 2 以下) 1 0 . 6 m m 2 以下电力电缆敷设	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	15. 1	671. 06 (m)	10, 133. 01
1-1	35	电力电缆Z C - Y J V - 3 * 1 0 + 2 * 6 m m 2	(1) 铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面m m 2 以下) 1 0 实际电缆芯 数 (芯) : 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	42. 4	58 (m)	2, 459. 20
1-1	36	电力电缆W D Z B - Y J Y - 5 * 1 6 m m 2	(1) 铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面m m 2 以下) 3 5 实际电缆芯 数 (芯) : 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	93. 4	80. 52 (m)	7, 520. 57
1-1	37	电力电缆W D Z B - Y J Y - 3 * 1 6 + 2 * 1 0 m m 2	(1) 铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面m m 2 以下) 3 5 实际电缆芯 数 (芯) : 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	81. 7	42. 07 (m)	3, 437. 12
1-1	38	电力电缆W D Z B - Y J Y - 3 * 2 5 + 2 * 1 6 m m 2	(1) 铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面m m 2 以下) 3 5 实际电缆芯 数 (芯) : 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	118. 9	287. 8 (m)	34, 219. 42
1-1	39	电力电缆W D Z B - Y J Y - 3 * 1 2 0 + 2 * 7 0 m m 2	(1) 铜芯电力电缆敷 设电缆(截 面m m 2 以下) 1 2 0 实际电缆芯 数 (芯) : 5	万象金牛	否	江苏	否	否	江苏新金牛 线缆有限公司	494. 4	51 (m)	25, 214. 40
1-1	40	电力电缆头 (截面m m 2 以下) 1 6	(1) 1 k V 以下户内 干包式铜芯电力 电缆 终端头制作、安装铜芯 干包终端头(截面m m 2 以下) 1 6	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	107. 6	14 (个)	1, 506. 40
1-1	41	电力电缆头 (截面m m 2 以下) 3 5	(1) 1 k V 以下户内 干包式铜芯电力 电缆 终端头制作、安装铜芯 干包终端头(截面m m 2 以下) 3 5	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	168. 5	12 (个)	2, 022. 00
		电力电缆头	(1) 1 k V 以下户内						江苏恒泰体			

1-1	42	(截面 m ² 以下) 1 2 0	干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头 (截面 m ² 以下) 1 2 0	江苏恒泰	否	江苏	否	否	育实业股份有限公司	276.1	6 (个)	1,656.60
1-1	43	U P V C 给水管 D N 2 5 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 3 2 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 2 5	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	27.5	43.83 (m)	1,205.33
1-1	44	U P V C 给水管 D N 5 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 6 3 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 5 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	37.5	497.15 (m)	18,643.13
1-1	45	U P V C 给水管 D N 6 5 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 7 5 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 6 5	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	48.9	212.95 (m)	10,413.26
1-1	46	U P V C 给水管 D N 8 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 9 0 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 8 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	63.3	188.11 (m)	11,907.36
1-1	47	U P V C 给水管 D N 1 0 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 1 1 0 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 1 0 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	90.1	537 (m)	48,383.70
1-1	48	U P V C 给水管 D N 1 5 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 1 6 0 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 1 5 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	123.7	217.64 (m)	26,922.07
1-1	49	U P V C 给水管 D N 2 0 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室外塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 2 0 0 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 2 0 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	141.1	309.82 (m)	43,715.60
1-1	50	U P V C 给水管 D N 2 5 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室外塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 2 5 0 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 2 5 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	214.7	250.36 (m)	53,752.29
1-1	51	U P V C 给水管 D N 3 0 0 (1.0 M p a)	(1) 给排水管道室外塑料给水管 (粘接) 公称外径 (m m 以内) 3 1 5 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 3 0 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	303.5	33.36 (m)	10,124.76
1-1	52	P P - R 给水管 D N 4 0 (1.6 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (m m 以内) 5 0 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 4 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	53.5	4.41 (m)	235.94
1-1	53	P P - R 给水管 D N 5 0 (1.6 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (m m 以内) 6 3 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 5 0	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	70.2	4.11 (m)	288.52
1-1	54	P P - R 给水管 D N 6 5 (1.6 M p a)	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (m m 以内) 7 5 (2) 管道消毒、冲洗公称直径 (m m 以内) 6 5	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	84.6	30.15 (m)	2,550.69
		P P - R 给水管 D N 8	(1) 给排水管道室内塑料给水管 (热熔连接)									

1-1	55	0 (1, 6 Mpa)	接) 公称外径(mm 以内) 90 (2) 管道消毒、冲洗公称直径(mm 以内) 80	华亚	否	安徽	否	否	华亚芜湖塑胶有限公司	105.8	27.99 (m)	2,961.34
1-1	56	冷媒管(铜管) Φ22.2	(1) 智能集中式空调系统铜管安装(装配管外径(mm 以内) 22.2	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	43.9	119.64 (m)	5,252.20
1-1	57	冷媒管(铜管) Φ28.6	(1) 智能集中式空调系统铜管安装(装配管外径(mm 以内) 28.6	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	56.1	119.64 (m)	6,711.80
1-1	58	管道支吊架	(1) 管道支架制作单件重量(kg 以内) 5 (2) 管道支架安装单件重量(kg 以内) 5	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	26.9	1641.83 (kg)	44,165.23
1-1	59	闸阀DN25	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 25	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	63.1	1 (个)	63.10
1-1	60	闸阀DN40	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 40	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	124.1	1 (个)	124.10
1-1	61	闸阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	177.9	23 (个)	4,091.70
1-1	62	闸阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	257	6 (个)	1,542.00
1-1	63	闸阀DN100	(1) 焊接法兰阀安装公称直径(mm 以内) 100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	619	4 (个)	2,476.00
1-1	64	闸阀DN150	(1) 焊接法兰阀安装公称直径(mm 以内) 150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	1046.8	5 (个)	5,234.00
1-1	65	液动阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	613.8	1 (个)	613.80
1-1	66	液动阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	805.4	2 (个)	1,610.80
1-1	67	球阀DN25	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 25	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	38.2	4 (个)	152.80
1-1	68	球阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	94.5	12 (个)	1,134.00
1-1	69	涡轮蝶阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	283.1	17 (个)	4,812.70
1-1	70	涡轮蝶阀DN80	(1) 螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 80	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	396	15 (个)	5,940.00

1-1	71	涡轮蝶阀DN100	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	780.3	56 (个)	43,696.80
1-1	72	涡轮蝶阀DN150	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	1138.8	12 (个)	13,665.60
1-1	73	涡轮蝶阀DN200	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 200	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	1655.2	25 (个)	41,380.00
1-1	74	涡轮蝶阀DN250	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 250	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	2466.5	1 (个)	2,466.50
1-1	75	涡轮蝶阀DN300	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 300	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	3053.4	4 (个)	12,213.60
1-1	76	管道透视管DN100	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 100	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	439.8	3 (个)	1,319.40
1-1	77	管道透视管DN200	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 200	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	895.3	4 (个)	3,581.20
1-1	78	旋启式止回阀DN50	(1) 螺纹阀安装公称 直径(mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	152.6	8 (个)	1,220.80
1-1	79	旋启式止回阀DN65	(1) 螺纹阀安装公称 直径(mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	213.3	4 (个)	853.20
1-1	80	旋启式止回阀DN80	(1) 螺纹阀安装公称 直径(mm 以内) 80	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	300.7	2 (个)	601.40
1-1	81	旋启式止回阀DN100	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 100	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	688	11 (个)	7,568.00
1-1	82	旋启式止回阀DN150	(1) 焊接法兰阀安装 公称直径(mm 以内) 150	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	1207.2	5 (个)	6,036.00
1-1	83	可曲挠橡胶接头DN25	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直径(mm 以内) 40	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	144.7	4 (个)	578.80
1-1	84	可曲挠橡胶接头DN50	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直径(mm 以内) 50	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	214.6	8 (个)	1,716.80
1-1	85	可曲挠橡胶接头DN65	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直径(mm 以内) 65	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	289.4	10 (个)	2,894.00
		可曲挠橡胶	(1) 可曲挠橡胶接头						天津市贝斯			

1-1	86	接头D N 80	安装公称直 径(mm 以内) 8 0	贝斯特	否	天津	否	否	特阀门科技股份有限公司	330	6 (个)	1,980.00
1-1	87	可曲挠橡胶接头D N 100	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直 径(mm 以内) 1 0 0	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	424.3	42 (个)	17,820.60
1-1	88	可曲挠橡胶接头D N 150	(1) 可曲挠橡胶接头 安装公称直 径(mm 以内) 1 5 0	贝斯特	否	天津	否	否	天津市贝斯特阀门科技股份有限公司	605.8	10 (个)	6,058.00
1-1	89	压力表	(1) 隔膜、膜片式压 表	上海煜美 有限公司	上海	否	否	否	上海煜美仪器仪表有限公司	187.6	27 (台)	5,065.20
1-1	90	预埋P V C止水节Φ110*148	(1) 低灰型料管件(承插粘接) 管外径(mm 以内) 110	江苏恒泰 320412616731	江苏	否	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	45.1	52 (个)	2,345.20
1-1	91	柔性防水套管D N 150	(1) 柔性防水套管制作公称直径(mm 以内) 1 5 0 (2) 柔性防水套管安装公称直 径(mm 以内) 1 5 0	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	634	6 (个)	3,804.00
1-1	92	柔性防水套管D N 200	(1) 柔性防水套管制作公称直径(mm 以内) 2 0 0 (2) 柔性防水套管安装公称直 径(mm 以内) 2 0 0	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	814.6	2 (个)	1,629.20
1-1	93	柔性防水套管D N 300	(1) 柔性防水套管制作公称直径(mm 以内) 3 0 0 (2) 柔性防水套管安装公称直 径(mm 以内) 3 0 0	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	1092.6	2 (个)	2,185.20
1-1	94	池壁过滤给水器	(1) 规格: DN50	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	73.9	209 (个)	15,445.10
1-1	95	补水器	(1) 规格: DN50	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	70	1 (个)	70.00
1-1	96	溢流回水器	(1) 规格: DN100	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	166.3	52 (个)	8,647.60
1-1	97	池底防漩涡主排器	(1) 规格: 300*300mm	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	350.1	10 (个)	3,501.00
1-1	98	溢流排水器	(1) 溢流排水器	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	240.3	1 (个)	240.30
1-1	99	不锈钢扶梯	(1) 泳池约2m深	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	2,294	8 (把)	18,352.00
1-1	100	A1比赛池过滤循环泵	Z S 1 0 0 - 8 0 - 1 6 0 / 1 1 S S C (1) 规格: 流量: 1 3 5 , 3 5 m ³ / h , 扬程: 1 5 m , 功率: 7 . 5 K W / 3 8 0 V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	12,922	5 (台)	64,610.00

1-1	10 1	A 2 比赛池 石英砂过滤器	H T - G L Q - 2 0 0 0 W - 0 2 (1) 规 格: 卧式玻璃纤维过滤 器Φ 2 0 0 0 * L 3 5 0 0 , 流量: 1 3 5 . 3 5 m ³ / h , 过 滤面积: 6 . 2 5 m ²	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	78, 002	4 (台)	312, 008. 00
1-1	10 2	A 3 比赛池 空气源热泵 增压泵	A T - 5 5 0 (1) 规格: 流量: 4 8 m ³ / h , 扬程: 1 6 m 功率: 4 K W / 3 8 0 V , 自带手风收集 器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机 电科技有限 公司	13, 080	4 (台)	52, 320. 00
1-1	10 3	A 5 比赛池 中压紫外线 杀菌器	H T - 2 5 W X - 5 5 0 (1) 规格: 流量: 5 4 1 m ³ / h , 流量6 0 m ³ / h m ² , 输入功率1 2 . 5 K W / 3 8 0 V , 配 套控制箱	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	185, 430	1 (台)	185, 430. 00
1-1	10 4	A 6 比赛池 恒温除湿热 泵增压泵	Z S 6 5 - 5 0 - 1 2 5 / 4 . 0 S . C . (1) 规格: 流量: 6 0 m ³ / h , 扬程: 6 m , 功率: 4 K W / 3 8 0 V	水泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流 体机械有限 公司	13, 576	2 (台)	27, 152. 00
1-1	10 5	A 7 比赛池 恒温除湿热 泵	P A S P W 1 6 0 S - G - B P (1) ▲除 湿量(k g / h): 7 4 k g / h 已按要 求提供具备C M A 资质 的第三方检测机构出具 的检测报告扫描件 (1) (2) 风量(m ³ / h) : 6 0 0 0 0 (3) 风压: 5 0 0 P a (4) 制冷量(k W): 2 6 0 (5) 制热量 (k W) : 3 0 0 (6) 泳池水辅助加热管 径(P . V C) : Φ 1 1 0 (m m) (7) 环 保制冷剂: R 4 1 0 A (8) 噪音(d B (A)) : 7 3 (9) 设备配电功率: 9 0 K W (1 0) 电源形式 : 3 8 0 V ~ / 5 0 H z (1 1) ▲压缩机 形式: 直流变速、涡旋 式 已按要求提供变频 压缩机照片、压缩机变 频版照片、规格书等有 效证明资料。 (1 2) 送、回风风机类型: 低噪音前弯双进风离心 风机 (1 3) 送、回 风风机驱动: 皮带 (1 4) ▲(双风机送回 风系统, 风机变频 已 按要求提供须提供风机 变频器照片、规格书等 有效证明资料。 (1 5) ▲风机功率(k W) : 1 8 . 5 k W × 2 台 已按要求提供风机 电机功率照片、规格书 等有效证明资料。 (1 6) 过滤器: G 4 折 叠式粗效过滤器 (1 7) 配套室外冷凝器数 量: 2 个, 型号: P A X P F 0 8 0 S - G (1 8) 设备带二氧化 碳浓度探头, 控制系 统能根据室内空气质量 , 自动控制风阀, 在节能 的同时, 控制新风和排 风量, 保证室内空气质量 (1 9) 带远程升 级功能, 工厂能远程升 级机组程序。 (2 0) 可以通过M O D B U S 协议连接到楼宇控制	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克 兹节能设备 有限公司	726, 000	2 (组)	1, 452, 000. 00

			系统，并可扩展功能连接上网，进行远程的监控。（21）▲我方不是该投标产品制造商，已按要求提供制造商（广东芬尼克兹节能设备有限公司）出具的原厂供货及服务承诺函。									
1-1	10 6	A8比赛池 水监控仪	K S - 2 0 0 (1) 规格：在线监测ORP /余氯/PH/水温 /浊度	爱普尔 实	否	上海	否	否	上海阔思电子有限公司	34,842	1 (台)	34,842.00
1-1	10 7	A9 比赛池 絮凝剂投药 泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格：流量： 1 2 0 L / h , 功率： 9 0 W / 2 2 0 V	赛高 实	否	河北	否	否	河北赛高波 特流体控制 有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	10 8	A10 比赛 池消毒剂投 药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格：流量： 1 2 0 L / h , 功率： 9 0 W / 2 2 0 V	赛高 实	否	河北	否	否	河北赛高波 特流体控制 有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	10 9	A11 比赛 池PH值调 整剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格：流量： 1 2 0 L / h , 功率： 9 0 W / 2 2 0 V	赛高 实	否	河北	否	否	河北赛高波 特流体控制 有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	11 0	A12比赛 池均衡水箱	(1) 规格：长6 m * 宽4 m * 高3 m , 有 效水深2.5米	江苏恒泰 实	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	107,516	1 (台)	107,516.00
1-1	11 1	B1训练池 过滤循环泵	A T - 5 5 0 (1) 规格：流量：4 8 m ³ /h , 扬程：1 6 m , 功率：4 K W / 3 8 0 V , 自带毛发收集器	爱克 实	否	广东	否	否	广州创迪机 电科技有限 公司	10,145	4 (台)	40,580.00
1-1	11 2	B2训练池 石英砂过滤 器	H T - G L Q - 1 6 0 0 L 0 2 (1) 规 格：侧式玻璃纤维过滤 器Φ 1 6 0 0 , 流量 ：4 8 m ³ / h , 过 滤面积：2.0 1 m ²	瑞赛克 实	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	43,421	3 (台)	130,263.00
1-1	11 3	B3训练池 空气源热泵 增压泵	A B - 4 0 0 (1) 规格：流量：2 9 . 2 m ³ / h , 扬程：1 6 m , 功率：3 K W / 3.8 0 V , 自带毛 发收集器	爱克 实	否	广东	否	否	广州创迪机 电科技有限 公司	11,968	2 (台)	23,936.00
1-1	11 4	B4训练池 空气源热泵	P A S R W 3 0 0 S - P - B P - A (1) ▲制热量：1 3 4 . 0 k W (2) ▲功 率：2 0 . 0 k W (3) ▲性能系数(COP) 6 . 7 0 , 已按要求 提供具备C M A 资质的 第三方检测机构出具的 检测报告扫描件 (4) 环保制冷剂：R 4 1 0 A (5) 电源形式 ：3 8 0 V ~ / 5 0 H z (6) ▲压缩机： 变频涡旋 压缩机型号 ：C A 8 0 K H D G - 1 K 2 , 品牌：日立 , 数量2台 已按要求 提供变频压缩机照片、 规格书等有效证明资料 。 (7) 具有多重安 全保护：压缩机保护、 水流保护、过载保护、 停机保护、防冻保护等 多项保护。 (8) 具有 掉电检测功能。 (9) 所投冰池恒温热泵 具有远程升级功能。工 厂能远程升级机组程 序。 (10) 具有漏电	芬尼克兹 实	否	广东	否	否	广东芬尼克 兹节能设备 有限公司	128,000	2 (台)	256,000.00

			保护, 高、低压保护, 压缩机过热保护, 防溢保护等, 防水等级IPX 4 级, 防触电保护类别I类; (1 1) 具有定时开、关功能, 远程监控, 满足错峰用电需求; (1 2) 机组外壳采用镀锌钢板外壳, 具备防腐性能; (1 3) ▲我方不是该投标产品制造商, 已按要求提供制造商(广东芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函。									
1-1	11 5	B 5 训练池中压紫外线杀菌器	H T - Z W X - 1 5 0 (1) 规格: 流量: 1 4 1 . 1 7 m 3 / h , 剂量6 . 0 m J / c m 2 , 输入功率4 . 1 K W / 3 8 0 V , 配套控制箱	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	99, 412	1 (台)	99, 412. 00
1-1	11 6	B 6 训练池恒温除湿热泵增压泵	Z S 6 5 - 5 0 7 2 1 2 5 / 4 . 0 S C (1) 规格: 流量: 5 0 m 3 / h , 扬程: 1 6 m , 功率: 4 K W / 3 8 0 V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	12, 939	1 (台)	12, 939. 00
1-1	11 7	B 7 训练池恒温除湿热泵	P A S P W 1 6 0 S - G - B P (1) ▲除湿量(k g / h): 1 7 . 4 k g / h 已按要求提供具备C M A 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件; (2) 风量(m 3 / h): 6 0 0 0 0 (3) 风压: 5 0 0 P a (4) 制冷量(k W): 2 6 0 (5) 制热量(k W): 3 0 0 (6) 冰池水辅助加热管径(P V C): Φ1 1 0 (m m) (7) 环保制冷剂: R 4 1 0 A (8) 噪音(d B (A)): 7 3 (9) 设备配电功率: 9 0 K W (1 0) 电源形式: 3 8 0 V ~ / 5 0 H z (1 1) ▲压缩机形式: 直流变速、涡旋式 已按要求提供变频压缩机照片、压缩机变频版照片、规格书等有效证明资料。 (1 2) 送、回风机类型: 低噪音前弯双进风离心风机 (1 3) 送、回风机驱动: 皮带 (1 4) ▲(双风机送回风系统, 风机变频 已按要求提供须提供风机变频器照片、规格书等有效证明资料。 (1 5) ▲风机功率(k W): 1 8 . 5 k W ×2 台 已按要求提供风机电机功率照片、规格书等有效证明资料。 (1 6) 过滤器: G 4 折叠式粗效过滤器 (1 7) 配套室外冷凝器数量: 2 个, 型号: P A X P F 0 8 0 S - G (1 8) 设备带二氧化碳浓度探头, 控制系统能根据室内空气质量, 自动控制风阀, 在节能的同时, 控制新风和排风量, 保证室内空气质量 (1 9) 带远程升级功能, 工厂能远程升级机组程序。 (2 0) 可以通过M O D B U	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	726, 000	1 (组)	726, 000. 00

			S. 协议连接到楼宇控制系统，并可扩展功能连接上网，进行远程的监控。（2.1）▲我方不是该投标产品制造商，已按要求提供制造商（广东芬尼克兹节能设备有限公司）出具的原厂供货及服务承诺函。									
1-1	118	B8训练池水监控仪	K S - 2 0 0 (1) 规格：在线监测O. P. P /余氯/ P. H /水温/浊度	爱普尔	否	上海	否	否	上海阔思电子有限公司	34,842	1 (台)	34,842.00
1-1	119	B9训练池絮凝剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格：流量：1 2 0 L / h 功率：9 0 W / 2 2 0 V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	120	B10训练池消毒剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格：流量：1 2 0 L / h 功率：9 0 W / 2 2 0 V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	121	B11训练池P H 值调整剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格：流量：1 2 0 L / h 功率：9 0 W / 2 2 0 V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9,767	1 (台)	9,767.00
1-1	122	B12训练池均衡水箱	(1) 规格：长3 m * 宽3 m * 高3 m，有效水深2.5米	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	43,683	1 (台)	43,683.00
1-1	123	C1儿童池过滤循环泵	A P - 3 0 0 (1) 规格：流量：1 0 m ³ / h, 扬程：1 6 m 功率：1.8 K W / 2.2 0 V, 自带毛发收集器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	8,605	3 (台)	25,815.00
1-1	124	C2儿童池石英砂过滤器	H T - G L Q - 7 0 0 L - 0 2 (1) 规格：顶式玻璃纤维过滤器Φ 7 0 0 , 流量：1 0 m ³ / h , 过滤面积：0.3 8 m ²	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	24,845	2 (台)	49,690.00
1-1	125	C3儿童池空气源热泵增压泵	A P - 3 0 0 (1) 规格：流量：1 0 m ³ / h, 扬程：1 6 m 功率：1.8 K W / 2.2 0 V, 自带毛发收集器	爱克	否	广东	否	否	广州创迪机电科技有限公司	7,463	2 (台)	14,926.00
1-1	126	C4儿童池空气源热泵	" P A S R W 0 6 0 S - U - P - B P (1) 制热量：2 2 . 5 k W 、功率：3.4 5 k W (2) C O P = 6.5 2 (3) 制冷剂：R 4 1 0 A (4) 电源形式：3 8 0 V ~ / 5 0 H z (5) ▲压缩机形式：变频，压缩机型号：M N B 3.6 F A U M C - L , 品牌：三菱，数量1台，已按要求提供变频压缩机照片、压缩机变频版照片、规格书等有效证明资料。(6) 噪音(d B (A))：4 8 - 5 8 (7) 水侧压力损失(k P a)：≤1.5 (8) 具有漏电保护，高、低压保护，压缩机过热保护，防溢保护等，防水等级I P X 4 级，防触电保护类别I类；(9) 具有定时开、关功能，远程控制，满足错峰用电需求；(10) 机组外壳采用镀锌钢板外壳	芬尼克兹	否	广东	否	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	56,700	2 (台)	113,400.00

			具备防腐性能。 ▲我方不是该投标产品制造商,已按要求提供制造商(广东芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函。”									
1-1	12 7	C 5 儿童池中压紫外线杀菌器	H T - Z W X - 2 0 (1) 规格: 流量: 1 8 . 7 m ³ / h , 剂量6 0 m J / c m ² 输入功率0 . 5 . 5 k W / 2 2 0 V 配套控制箱	瑞赛克	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	39, 921	1 (台)	39, 921. 00
1-1	12 8	C6 儿童池水监控仪	K S - 2 0 0 0 (1) 规格: 在线监测O R P / 余氯P H / 水温 / 浊度	爱普尔	否	上海	否	否	上海阔思电子有限公司	34, 842	1 (台)	34, 842. 00
1-1	12 9	C 7 儿童池絮凝剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格: 流量: 1 2 0 L / h , 功率: 9 0 W / 2 2 0 V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9, 767	1 (台)	9, 767. 00
1-1	13 0	C 8 儿童池消毒剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格: 流量: 1 2 0 L / h , 功率: 9 0 W / 2 2 0 V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9, 767	1 (台)	9, 767. 00
1-1	13 1	C 9 儿童池P H 值调整剂投药泵	M S A H 0 7 0 R 3 1 (1) 规格: 流量: 1 2 0 L / h , 功率: 9 0 W / 2 2 0 V	赛高	否	河北	否	否	河北赛高波特流体控制有限公司	9, 767	1 (台)	9, 767. 00
1-1	13 2	D 1 除湿热泵辅助冷热源热泵	K A 2 5 0 B P - C (1) ▲制热工况: 环境干球温度7 ℃, 湿球温度6 ℃, 出水温度4 5 ℃时, 制热量7 . 5 . 0 k W , 消耗功率2 . 2 . 0 k W 提供产品铭牌证明 (2) ▲制冷工况: 环境干球温度3 5 ℃, 出水温度7 ℃时, 制冷6 . 7 . 0 k W , 消耗功率2 . 1 . 7 k W 已按要求提供具备C M A 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 (3) 噪音: 5 6 - 6 5 d B (A) (4) 制冷剂: R 4 1 0 A (5) 电源形式: 3 8 0 V / 5 0 H z (6) ▲压缩机形式: 变频压缩机照片、规格书等有效证明资料。 (7) ▲能效等级: 一级 已按要求提供能效标贴 (8) 具有漏电保护, 高、低压保护, 压缩机过热保护, 防溢保护等, 防水等级I P X 4 级, 防触电保护类别I 类; (9) 具有定时开、关功能, 远程控制, 满足错峰用电需求; (10) 机组外壳采用镀锌钢板外壳, 具备防腐性能。 ▲我方不是该投标产品制造商,已按要求提供制造商(广东芬尼克兹节能设备有限公司)出具的原厂供货及服务承诺函。	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	93, 800	3 (台)	281, 400. 00
1-1	13 3	D2冷热源热泵循环泵	Z S 5 0 - 3 2 - 1 6 0 / 1 . 1 S C (1) 规格: 流量: 1 1 . 4 m ³ / h , 扬程: 1 6 m , 功率: 2 . 2 k W / 3 8 0 V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	8, 126	3 (台)	24, 378. 00

1-1	13 4	D3膨胀水箱	(1) 规格: 500L	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	7,403	1 (台)	7,403.00
1-1	13 5	淋浴增压泵	Z S 5 0 - 3 2 - 2 0 0 / 3 . 0 S C (1) 规格: 流量: 1 2 m 3 / h , 扬程: 2 8 m , 功率: 2 . 2 K W / 3 8 0 V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	9,495	2 (台)	18,990.00
1-1	13 6	淋浴恒温循环泵	Z S 5 0 - 3 2 - 2 0 0 / 3 . 0 S C (1) 规格: 流量: 6 1 m 3 / h , 扬程: 2 4 m , 功率: 2 . 2 K W / 3 8 0 V	南泵	否	浙江	否	否	浙江南泵流体机械有限公司	8,816	2 (台)	17,632.00
1-1	13 7	淋浴空气源热泵	K W 2 5 1 0 (1) ▲制热量: 9.4 . 5 k W , 输入功率: 2 0 . 0 k W 已按要求 提供具备 C M A 资质 的第三方检测机构出具 的检测报告扫描件 0 4 1 2 6 1 6 7 3 1 (2) 制冷剂: R 4 1 0 A (3) 电源形式: 3 8 0 V ~ / 5 0 H z (4) ▲能效等级: 一级 已按要求提供能 效标贴 (5) ▲我方 不是该投标产品制造商 已按要求提供制造商 (广东芬尼克兹节能设 备有限公司) 出具的原 厂供货及服务承诺函。	芬尼克兹	否	广东	是	否	广东芬尼克兹节能设备有限公司	98,200	2 (台)	196,400.00
1-1	13 8	淋浴保温水箱	(1) 规格: 长 4 m * 宽 3 m * 高 3 m ; 有 效水深 2 . 5 m	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	74,233	1 (台)	74,233.00
1-1	13 9	镀锌钢板矩形风管(长 边尺寸≤3 2 0 m m , 风管壁厚: 0 . 5 m m)	(1) 镀锌薄钢板矩形 风管(δ = 1 . 2 m m 以内咬口) 制作安装长 边长(m m) ≤ 3 2 0 (2) 风管漏光试 验 (3) 风管漏风试 验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	219.1	27.64 (m2)	6,055.92
1-1	14 0	镀锌钢板矩形风管(长 边尺寸> 3 2 0 , ≤ 4 5 0 m m , 风管壁厚: 0 . 6 m m)	(1) 镀锌薄钢板矩形 风管(δ = 1 . 2 m m 以内咬口) 制作安 装长 边长(m m) ≤ 4 5 0 (2) 风管漏 光试验 (3) 风管漏 风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	183.6	8.99 (m2)	1,650.56
1-1	14 1	镀锌钢板矩形风管(长 边尺寸> 4 5 0 , ≤ 1 0 0 0 m m , 风管壁厚: 0 . 7 5 m m)	(1) 镀锌薄钢板矩形 风管(δ = 1 . 2 m m 以内咬口) 制作安 装长 边长(m m) ≤ 1 0 0 0 (2) 风管 漏光试验 (3) 风管 漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	161.8	1104.9 1 (m2)	178,774.44
1-1	14 2	镀锌钢板矩形风管(长 边尺寸> 1 0 0 0 , ≤ 1 2 5 0 0 m m , 风 管壁厚: 1 m m)	(1) 镀锌薄钢板矩形 风管(δ = 1 . 2 m m 以内咬口) 制作安 装长 边长(m m) ≤ 1 2 5 0 (2) 风管 漏光试验 (3) 风管 漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	180.1	595.8 (m2)	107,303.58
1-1	14 3	镀锌钢板矩形风管(长 边尺寸> 1 2 5 0 , ≤ 1 5 0 0 m m , 风 管壁厚: 1 m m)	(1) 镀锌薄钢板矩形 风管(δ = 1 . 2 m m 以内咬口) 制作安 装长 边长(m m) ≤ 2 0 0 (2) 风管漏光 试验 (3) 风管漏风 试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体育实业股份有限公司	194.9	27.89 (m2)	5,435.76
		镀锌钢板矩形风管(长	(1) 镀锌薄钢板矩形						江苏恒泰体育实业股份			

1-1	14 4	边尺寸> 1 5 0 0 , ≤2 0 0 0 m m , 风管 壁厚: 1 . 2 m m)	m m 以内咬口) 制作安 装长 边长(m m) ≤ 2 0 0 0 (2) 风管 漏光试验 (3) 风管 漏风试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	有限公司	200.1	517.44 (m2)	103, 539.74
1-1	14 5	镀锌钢板矩 形风管(长 边尺寸> 2 0 0 0 , ≤4 0 0 0 m m , 风管 壁厚: 1 . 2 m m)	(1) 镀锌薄钢板矩形 风管(δ = 1 . 2 m m 以内咬口) 制作安装长 边长(m m) ≤4 0 0 0 (2) 风管漏光 试验 (3) 风管漏风 试验	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	205.8	127.84 (m2)	26, 309.47
1-1	14 6	旋流风口	(1) 规格: 3 0 4 0 0 m m , 送风角度: 7 . 5 m , 送风角度可调节 夏季垂直向下送风, 带 静压箱, 带风量调节阀, 电动执行器配电: 2 2 0 V 5 0 H Z	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	641.2	35 (个)	22, 442.00
1-1	14 7	侧送风口	(1) 规格: 3 8 0 0 * 2 5 0 m m , 送风角度 可 调节	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	235.1	10 (个)	2, 351.00
1-1	14 8	百叶风口	(1) 规格: 3 0 0 * 3 0 0 m m	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	62.9	9 (个)	566.10
1-1	14 9	防雨防虫排 风百叶	(1) 规格: 5 0 0 * 3 2 0 m m	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	117.2	1 (个)	117.20
1-1	15 0	双层可调百 叶风口	(1) 规格: 6 3 0 * 3 0 0 m m , 风量: 2 0 0 0 m 3 / h	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	162.8	17 (个)	2, 767.60
1-1	15 1	单层百叶风 口	(1) 规格: 1 0 0 0 * 4 0 0 m m , 风量: 3 7 4 0 m 3 / h	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	261.6	10 (个)	2, 616.00
1-1	15 2	回风百叶	(1) 规格: 1 5 0 0 * 2 3 0 0 m m	华旗	否	广东	否	否	广东华旗塑 料制品有限 公司	972.8	2 (个)	1, 945.60
1-1	15 3	对开多叶调 节阀	(1) 规格: 1 0 0 0 * 8 0 0 m m	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新 型材料有限 公司	396.2	7 (个)	2, 773.40
1-1	15 4	70° 常开 防火阀	(1) 规格: 1 6 0 0 * 6 3 0 m m	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新 型材料有限 公司	895	1 (个)	895.00
1-1	15 5	70° 常开 防火阀	(1) 规格: 2 0 0 0 * 6 3 0 m m	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新 型材料有限 公司	1002.8	1 (个)	1, 002.80
1-1	15 6	70° 常开 防火阀	(1) 规格: 2 5 0 0 * 8 0 0 m m	南京腾达	否	江苏	否	否	南京腾达新 型材料有限 公司	1737.7	2 (个)	3, 475.40
1-1	15 7	静压箱	(1) 规格: 噪音 5 ~ 1 0 , 尺寸: 1 6 0 0 * 1 2 0 0 * 1 0 0 0 m m	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	3228.9	2 (个)	6, 457.80
			(1) 规格: 噪音 5 ~ 1 0 , 尺寸: 1 8 0						江苏恒泰体 育实业股份			

1-1	15 8	静压箱	0 * 1 4 0 0 * 1 2 0 0 m m	江苏恒泰	否	江苏	否	否	有限公司	4628.9	2 (个)	9,257.80
1-1	15 9	静压箱	(1) 规格: 噪音5 ~ 1 0 , 尺寸: 1 4 0 0 * 1 4 0 0 * 1 4 0 0 m m	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	4,112.55	1 (个)	4,112.55
1-1	16 0	静压箱	(1) 规格: 噪音5 ~ 1 0 , 尺寸: 1 6 0 0 * 1 4 0 0 * 1 4 0 0 m m	江苏恒泰	否	江苏	否	否	江苏恒泰体 育实业股份 有限公司	4437.8	1 (个)	4,437.80
1-1	16 1	PF-2- 1轴流风机	(1) 规格: L = 3 3 0 0 m 3 / h , H = 3 7 0 P a , N = 0 . 3 7 k W	卓曼	否	山东	否	否	山东卓曼空 调设备有限 公司	1,078	1 (台)	1,078.00
1-1	16 2	比赛池除湿 电控柜A C	(1) 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m 以 内) 1 . 5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环 保科技有限 公司	16,157	1 (台)	16,157.00
1-1	16 3	热身池水处 理电控柜A C	(1) 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m 以 内) 1 . 5	江苏诺卫	否	江苏	否	否	江苏诺卫环 保科技有限 公司	12,959	1 (台)	12,959.00
1-2	1	△A 4 比赛 池空气源热 泵	P A S R W 6 0 0 S - P - B P - A (1) ▲制热量: 2 4 5 , 0 k W (2) ▲功率 : 3 6 . 5 k W (3) ▲性能系数 (C O P) 6 . 7 1 , 已按要求 提供具备C M A 资质的 第三方检测机构出具的 检测报告扫描件 (4) 环保制冷剂: R 4 1 0 A (5) 电源形式 : 3 8 0 V ~ / 5 0 H z (6) ▲采用变频 涡旋压缩机, 压缩机型 号: C A 8 0 K H D G D 1 K 2 , 品牌: 日 立, 数量4 台 (7) 具有多重安全保护, 压 缩机保护、水流保护、 过载保护、停机保护等 多项保护。 (8) 具 有掉电检测功能。 (9) 所投冰池恒温热泵 具有远程升级功能, 工 厂能远程升级机组程序 (10) 具有漏电 保护, 高、低压保护, 压缩机过热保护, 防溢 保护等, 防水等级I P X 4 级, 防触电保护类 别I 类; (11) 具 有定时开、关功能, 远 程监控, 满足错峰用电 需求。 (12) 机组 外壳采用镀锌钢板外壳 , 具备防腐性能; (13) ▲我方不是该投 标产品制造商, 已按要 求提供制造商(广东芬 尼克兹节能设备有限 公司)出具的原厂供货及 服务承诺函。	芬尼克兹	否	广东	否	否	广东芬尼克 兹节能设备 有限公司	152,000	4 (台)	608,000.00

投标人盖章

日期: 2025年2月18日